

CANDis - Fehler #555

RTC is not working on any device any more

26.08.2024 11:03 - Maximilian Seesslen

Status:	Erledigt	Beginn:	26.08.2024
Priorität:	Normal	Abgabedatum:	
Zugewiesen an:	Maximilian Seesslen	% erledigt:	0%
Kategorie:		Geschätzter Aufwand:	0.00 Stunde
Zielversion:	v0.7.1	Aufgewendete Zeit:	0.00 Stunde
CS Zielversion:			
Beschreibung Even when setting the time via cordyceps, the time is set to 0 after the RTC-Sync. This should not happen even if the Battery is broken or RTCs are used which don't support VBAT. Check bringup test.			

Historie

- #1 - 26.08.2024 11:10 - Maximilian Seesslen
- Zielversion wurde von v0.8.0 zu v0.7.1 geändert
- #2 - 27.08.2024 14:41 - Maximilian Seesslen
- Status wurde von Neu zu Erledigt geändert

Reconstruction of vagus was the problem.
digestWriteObject() of candis was not called for date/time.